

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Находка

(место составления акта)

«11» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«12» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 104

По адресу/адресам: г.Находка, ул. Верхне-морская 104а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года № 104

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здание, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Находка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11.03.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУ ДО «ДТТ» г. Находка Кузнецова Н.А. 11.03.2021 г. в 09:55

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору
Сибирякова Валерия Сергеевна, Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору
Коворотный Роман Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ДТТ» г. Находка Кузнецова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания
и с уплотнением в притворах. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 87, ст. 88; Приказ Росстандарта от 14 июля 2020 года № 1190
п. 209, п. 212; СП 4.13130.2013 п. 4.1; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6, ответственное лицо - директор МБУ ДО
«ДТТ» г. Находка Кузнецова Н.А.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ № 28 от 11.03.2021 г., Предписание № 104/1/1 от 11.03.2021 г., Проверочный лист (список контрольных вопросов): приложение к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сибирякова В.С.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Коворотный Р.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ ДО «ДДТ» г. Находка Кузнецова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» марта 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)