

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 104/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. НАХОДКА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года № 104 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.03.2021 года по 11.03.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сибирякова Валерия Сергеевна,
Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Коворотный Роман Анатольевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Находка, г. Находка, ул. Верхне-морская 104а проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУ ДО «ДДТ» г. Находка Кузнецовой Н.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (ЗДАНИЕ МБУ ДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 4, ст. 6, ст. 87, ст. 88; Приказ Росстандарта от 14 июля 2020 года № 1190 п. 209, п. 212; СП 4.13130.2013 п. 4.1; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,

установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору*

Сибирякова Валерия Сергеевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"11" марта 2021 г.

*Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору*

Коворотный Роман Анатольевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"11" марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Кузнецова
(подпись)

"11" марта 2021 г.

*Директор МБУ ДО «ДТГ» г. Находка
Кузнецова Н.А.*

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору